Оклейка обоями

Допуски стыков и условия оклейки.

Источник: СП 1.03.01-2019, п. 8.1–8.5

2 мм
наибольшее отклонение стыков от вертикали на всю высоту помещения

4 мм
наибольший нахлёст полотен

0,5 мм
наибольший зазор при стыковке встык

≤ 23 °C
температура воздуха, пока обои сохнут

Условия приёмки и требования

- Основание соответствует табл. 2 и требованиям п. 7.6 (п. 8.1).
- До оклейки закончены скрытая электро- и слаботочная проводка (кроме розеток и выключателей), сантехника, окраска потолков и основные малярные работы (п. 8.2).
- Полотна одного цвета и оттенка, кромки нахлёстов обращены к световым проёмам (п. 8.3).
- Нет пузырей, пятен, пропусков, отслоений. Плинтусы, наличники, розетки и выключатели не заклеены (п. 8.3).
- Пока обои сохнут, их защищают от сквозняков и прямого солнца, влажность поддерживают стабильной (п. 8.4).

ТЭГА ПЛЮС САЙТ В РАЗРАБОТКЕ

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.